

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»

ул. Липаткина, 41, Рязанская область, р.п. Шилово, 391502. Тел./факс: (49136) 2-29-26/2-26-39. E-mail: fsk-arena@mail.ru  
ОКПО 86607740, ОГРН 1086225000828, ИНН/КПП 6225009035/622501001

04.03.2024г.	№	01-13/33	В Прокуратуру Шиловского района
На № 19-2024	от	19.02.2024	

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Рязанской области «Спортивной школы «Арена» рассмотрено представление Прокуратуры Шиловского района от 19.02.2024г. № 19-2024 и удовлетворено.


1. Проверкой установлено, что система видеонаблюдения, установленная на объекте (территории), обеспечивает непрерывное наблюдение за объектом (территорией) ГАУ ДО РО «СШ «Арена» с выводом на пост охраны объекта. Однако данная система видеонаблюдения не является охранной телевизионной системой, при необходимости, идентифицировать лица посетителей отсутствует. Администрация ГАУ ДО РО «СШ «Арена», в соответствии с п. 15 (1) Постановления Правительства РФ от 06.03.2015г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и форм паспорта безопасности объектов спорта», направила письмо в адрес Министерства физической культуры и спорта Рязанской области и коммерческие предложения для планирования выделения денежных средств на модернизацию охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей, (копия письма прилагается).

2. Главным инженером Чиковым Александром Александровичем — должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность, устранено нарушение подпункта «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, а именно под лестничной клеткой эвакуационной лестницы убран весь хозяйственный инвентарь.

3. Должностному лицу - главному инженеру Чикову Александру Александровичу, допустившему данное нарушение, объявлено замечание. Приказ по учреждению от 20.02.2024г. №25-ЛС, (копия прилагается).

4. Настоящее представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры района.

Директор ГАУ ДО РО «СШ «Арена»

 Д.В. Конуркин